



ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ 0009, փ. ԱԲՈՎՅԱՆ 27, Հեռ.՝ (+37410) 524725, Ֆաքս՝ (+37410) 547317, Էլ.փոստ՝ office@energyoperator.am
27, ABOVYAN str., 0009 YEREVAN, RA Tel.: (+37410) 524725, Fax: (+37410) 547317, E-mail: office@energyoperator.am

№ 01

«25» 06 2018 թ./յ.

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի սահմանազատման կետերում հզորության գործակցի փոփոխման տիրույթը սահմանելու վերաբերյալ

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի մայիսի 17-ի N161-Ն որոշման 2-րդ կետի 3 ենթակետի «ա» պարբերության պահանջի՝

Կ ա Ր Գ ա Դ Ր ու մ ե մ

1. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի սահմանազատման կետերում հզորության գործակցի (cosφ) փոփոխման տիրույթը 2018թ.-ի հուլիսի 1-ից սահմանել 0.85 ÷ 0.9:
2. Հզորության գործակցի սահմանված տիրույթը ապահովել հետևյալ կետերում.
 - 1) «ԲԷՅ» ՓԲԸ ենթակայանների և Որակավորված արտադրողների էլեկտրակայանների 110, 35, 10, 6 կՎ լարումների հաղորդաձողերին: Հզորության գործակցի փոփոխության տիրույթը որոշվում է համապատասխան լարման շառավղային գծերի բեռների հանրագումարով,
 - 2) 110 կՎ լարման տարանցիկ գծերից սնվող Բաշխողի կամ Որակավորված սպառողների ենթակայանների 110 կՎ լարման հաղորդաձողերին: Հզորության գործակցի փոփոխության տիրույթը որոշվում է տրանսֆորմատորային բեռների հանրագումարով:

Գլխավոր տնօրեն

 Մ. Մնացականյան